

## PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu  
des produits de construction et d'aménagement  
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/59 modifié)

**N° RA15-0013**

**Valable 5 ans à compter du 19 janvier 2015**

**Matériau présenté par :** CDSA  
PARIS NORD II  
188 Allée des Erables  
93420 VILLEPINTE  
FRANCE

**Marque commerciale :** SAMSUNG STARON 12.5 mm BLANC

**Description sommaire :** Plaque rigide à base de méthacrylate de méthyle,  
polyméthacrylate de méthyle et de charges.  
Epaisseur nominale : 12,5 mm.  
Masse surfacique nominale : 22 kg/m<sup>2</sup>.  
Aspect : brillant (face 1) et mat (face 2).  
Coloris : blanc.

**Nature de l'essai :** Essai par rayonnement

**Classement :**

**M2**

**Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) :** Non limitée a priori.  
compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA15-0013 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens des articles L 115-27 à L 115-33 et R 115-1 à R 115-3 du code de la consommation.

**Champs-sur-Marne, le 19 janvier 2015**

**Le Technicien  
Responsable de l'essai**



**Olivier BRAULT**

**Le Chef du Laboratoire  
Réaction au Feu**



**Nicolas ROURE**

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essais annexé.

**CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT**

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

TÉL. (33) 01 64 68 84 12 | FAX. (33) 01 64 68 84 79 | [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS